令和７年度　浄水場浄水　【水質基準項目】検査結果

里浄水場（上水道事業）

No.	採水月日		4月30日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月15日	2月19日	3月12日	最　大	最　小	平　均
	採水時間		12:55	9:55	9:30	10:05	9:30	9:30	10:00	10:05	10:00	10:00	9:42	10:00			
	天候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	21.0	22.0	28.0	25.0	30.8	30.0	26.0	16.0	12.0	5.0	4.3	8.0	30.8	4.3	19.0
	水温	℃	19.2	19.7	24.5	26.7	29.1	28.3	25.2	16.4	13.5	10.8	11.1	11.9	29.1	10.8	19.7
1	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003										<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005										<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001										<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001										<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001										<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001										<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08										<0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002										<0.0002
15	１，４－ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					<0.002										<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.001										<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001										<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001										<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001										<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.07			0.17			0.06			<0.05		0.17	<0.05	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.008			0.007			<0.006			<0.006		0.008	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004			<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005			<0.003			<0.003		0.006	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.05										<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.04			0.06			0.04			0.03		0.06	0.03	0.04
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03										<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					<0.05										<0.05
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					5.4										5.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005										<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	5.2	4.9	4.4	5.5	4.4	4.7	4.9	5.5	8.1	7.3	8.2	7.1	8.2	4.4	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L					19										19
40	蒸発残留物	mg/L					68										68
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02										<0.02
42	ジェオスミン	mg/L		0.000002			<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000002	<0.000001	<0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L					<0.0005										<0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.3	<0.3	0.7	0.3	<0.3	0.4	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3
47	ｐH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1